



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(назва установи)  
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601  
(місцезнаходження)  
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



С.В. Протас

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 30.06. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 21476

**Розчини будівельні на акриловій основі: mira 4180 primer, mira 4400 multicoat**

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 32141010

(код за ДСТУ, код за УКТЗЕД артикулу)

**Промислове та житлове будівництво**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**АТ МІРА БУДІВЕЛЬНІ ПРОДУКТИ" (MIRA BYGGEPRODUKTER A/S), Денія, Egegarasvej 2  
(Egegarasvej 2), DK-4621, Gadstrup Denmark (4621 Гадеструп, Данія), тел.:0045 461 91 946**

(фірма, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

**ТОВ «МІРА БУДМАТЕРІАЛИ», Україна, 01013 м. Київ, вул. Будиндустрії, 5, тел. (044)537-08-13,  
office@mira.ua, www.mira.ua, код ЄДРПОУ: 31745657**

(замовник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

**Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж**

(дати при контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкт експертизи при інгаляційному підходженні до організму відповідає 3 класу небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м<sup>3</sup>, не більше): стиролу -0,002, метилакрилату -0,01, ксилолу -0,2 відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімерні матеріали, виробні і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

при застосуванні необхідно дотримуватись вимог інструкцій та СП 1042-73 „Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання“. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239-2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

**Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.**

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Розчини будівельні на акриловій основі: mira 4180 primer, mira 4400 multicoat, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері